

Zbuczyn, 03.08.2023

IN.271.24.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.24.2022. Nazwa zadania: Dostawa opraw oświetleniowych oświetlenia drogowego.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania poniżej wyjaśniamy treść specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Przygotowując opis przedmiotu zamówienia Zamawiający w dbałości o wysoką jakość opraw wymienił szereg parametrów jakimi powinny charakteryzować się oprawy LED, które mają znaczenie ze względu na jakość światła emitowanego przez oprawę (w zakresie strumienia świetlnego oraz temperatury barwowej), mocy opraw która w dobie rosnących cen energii ma również duże znaczenie dla Zamawiającego, IK09 (wytrzymałość mechaniczna na uderzenia) jak również wielu certyfikatów potwierdzających wysoką jakość opraw (Deklaracja środowiskowa zgodna z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012+A2:2019, Certyfikaty ENEC i ENEC+). Wymienione parametry jak i certyfikaty wynikają z konkretnych norm czy rozporządzeń i obligują producentów opraw oświetleniowych do przestrzegania wysokich standardów produkcyjnych oraz badawczych. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał również, że waga oprawy musi się mieścić w przedziale 5,5kg z tolerancją +/- 10%. Parametr wagi oprawy nie jest uwarunkowany wymogami jakiegokolwiek normy czy rozporządzenia i wykonawca nie znajduje w działaniu Zamawiającego żadnych przesłanek technicznych, aby taki wymóg umieszczać w OPZ. Nadmieniamy, że konstrukcje wsporcze (słupy i wysięgniki) są projektowane na znacznie większe obciążenia niż wskazane 5,5kg +/-10% i nawet po wielu latach eksploatacji (co widzimy na co dzień) utrzymują zamontowane aktualnie oprawy sodowe o wadze przekraczającej 10kg. W opinii wykonawcy wymóg dostarczenia opraw o konkretnej wadze jest całkowicie nieuzasadniony i może prowadzić do ograniczenia dostępu do zamówienia publicznego niektórym podmiotom lub zawyżyć cenę oferowanych opraw zmuszając wykonawcę do zaoferowania oprawy o wadze wyższej niż uzasadniają to parametry takie jak strumień świetlny czy moc. Gdyby jednak Zamawiający uznał, że waga oprawy ma znaczenie np. w kontekście lepszego odprowadzania ciepła (wyższa waga = większa powierzchnia chłodząca) informujemy, że sam fakt wydania dla opraw certyfikatów ENEC i ENEC+ potwierdza ich wysoką jakość wykonania i możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur.

Wnosimy o wykreślenie z wymagań OPZ parametru wagi lub zwiększenie tolerancji do 30% (5,5kg +/- 30%)

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.


WÓJT
Hubert Pasiak

