

IN.271.35.2023

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.35.2023  
Nazwa zadania: Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych gminy Zbuczyn

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania poniżej wyjaśniamy treść specyfikacji warunków zamówienia:

#### Pytanie nr 1:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazał w przypadku kamer monitorujących: Przetwornik: 1/9" 4.0 Mpx PS CMOS Czy nie powinno być Przetwornik: 1/2.9?

#### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, iż podany w Opisie Przedmiotu Zamówienia parametr kamer monitorujących jest nieprawidłowy. W związku z tym, Zamawiający dokonuje zmiany ww. parametru na następujący: *przetwornik 1/2.9" Mpx PS CMOS*

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

  
WÓJT  
*Hubert Pasiak*

.....  
Kierownik Zamawiającego

  
Z-ca Naczelnika  
Wydziału Inżynierii

*Michał Kowal*