



- elementy do instalowania na zewnątrz
- | | | | |
|--|---|--|--|
| | termometr | | czujnik temperatury zewnętrznej |
| | termomanometr | | czujnik temperatury zanurzeniowy |
| | zawór spustowy | | zawór bezpieczeństwa |
| | pompa wody modulowana z modulem 0-10 V | | zawór odpowietrzający |
| | pompa wody | | zawór odcinający |
| | zawór trójdrogowy z siłownikiem zasilanym napięciem 230 V, sterowany sygnałem 3 punktowym | | zawór regulacyjno-pomiarowy z możliwością bezpośredniego odczytu |
| | złącze antywibracyjne | | filtr osadów |
| | pompa ręczna skrzydełkowa | | naczynie wzbiorcze |
| | zbiornik na glikol | | zespół przyłączeniowy naczynia wzbiorczego |
| | zawór antyskażeniowy | | zawór zwrotny |
| | reduktor ciśnienia wody | | manometr |
| | separator powietrza | | |

| | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--------------------------|
| OBIEKT I MIEJSCE BUDOWY: Budowa zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnymi zbiornikami 2 x 4850 l na gaz płynny oraz zewnętrzne źródło ciepła Q=200kW do budynku ośrodka zdrowia Zbuczyn ul.Terespolska 15, dz. nr 1474, powiat siedlecki | | studio inżynierii iwona gazda ul .Piłsudskiego 56 08-110 Siedlice gazda400@wp.pl k. 607 534 107 | | |
| TEMAT: Schemat technologiczny zewnętrznego źródła ciepła | | INWESTOR: Gmina Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1 08-106 Zbuczyn | | |
| PROJEKTANT: mgr inż. Iwona Gazda UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr MAZ/0390/POOS/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | | PODPIS: | | |
| STADIUM: P.T. | SKALA: - | NR RYS.: 2 | BRANŻA: S | DATA: Wrzesień 2023r. |