

IN.271.08.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.08.2024.
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 361332W w miejscowości Rówce.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 13.03.2024 r. poniżej Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Treść wniosku:

Podano w przedmiarze w poz. 6 „Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg na 1 m²), grubość warstwy po zagęszczeniu – 15 cm”

W związku z tym czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji za pomocą recyklera gruntu „WR” z mieszaniem cementu na miejscu z dowiezionymi materiałami zgodnie z opracowaną recepturą? Czy ma być to mieszanka dowieziona z wytwórni?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem CBGM C3/4 o gr. 15 cm po zagęszczeniu za pomocą recyklera gruntu „WR” na miejscu budowy zgodnie z opracowaną recepturą z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.


WÓJT
Hubert Pasiak

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego