

IN.271.08.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.08.2024.
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 361332W w miejscowości Rówce.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 14.03.2024 r. poniżej Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Treść wniosku:

Wykonawca zwraca się z pytaniem jaką Zamawiający ostatecznie chce posiadać grubość warstwy ścieralnej? W SWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o 4 cm zaś w załączniku 7.1 poprawiony już jest 5 cm.

Proszę również o informację czy Zamawiający chce zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia aby Wykonawca przewiózł mu wszelkie odpady pochodzące z budowy do 6 km (destruk, gruz betonowy, ziemia itp.) czy tylko wybrane? Jeżeli wybrane to proszę o informację jakie. Aby rzetelnie wycenić zadanie taka informacja jest konieczna.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga wykonania warstwy ścieralnej o grubości 5 cm. Zamawiający dokonał zmiany SWZ w tym zakresie.

Zamawiający potwierdza wymóg wywozu wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki i gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 6 km zgodnie z zapisami SWZ wraz z załącznikami.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.



WOJT
Hubert Pasiak

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego

