



UWAGA:  
W zależności od  
zastosowanego zbiornika  
należy pamiętać o  
zapewnieniu odpowiedniej  
odległości bezpieczeństwa  
 $R=1,5m$  we wszystkich  
kierunkach od króćców  
zbiornika.

OBIEKT I MIEJSCE BUDOWY: Budowa zewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnymi zbiornikami 2 x 4850 l na gaz płynny oraz zewnętrzne źródło ciepła Q=200kW do budynku ośrodka zdrowia Zbuczyn ul.Terespolska 15, dz. nr 1474, powiat siedlecki			studio inżynierii iwona gazda ul .Piłsudskiego 56 08-110 Siedlce gazda400@wp.pl  k. 607 534 107			
TEMAT: Strefy zagrożenia wybuchem Z2 i odległości bezpieczeństwa.						
INWESTOR: Gmina Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1 08-106 Zbuczyn						
PROJEKTANT: mgr inż. Iwona Gazda UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr MAZ/0390/P00S/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych						PODPIS:
STADIUM: P.T.	SKALA: -	NR RYS.: 5		BRANŻA: S	DATA: Wrzesień 2023r.	