

## **GMINA ZBUCZYN**

08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1

REG: 711582670, NIP 821-23-92-687

IN.271.40.2024

Zbuczyn, 08.10.2024 r.

### **Wyjaśnienia treści SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy IN.271.40.2024, nazwa zadania „Modernizacja oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie gminy Zbuczyn”**

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnień treści SWZ:

#### **Pytanie**

Zamawiający wymaga by “klamry/zatrzaski zamykające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej “- Zapis ten ewidentnie ingeruje w rozwiązania konstrukcyjne oprawy. Na rynku jest wiele innych rozwiązań stosowanych przez wiodących producentów o ugruntowanej pozycji na rynku zapewniających te same funkcjonalności. Tak szczegółowy opis rozwiązania stosowanego przez jednego producenta jest niezgodny z Ustawą Pzp poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych, które charakteryzują produkty konkretnego producenta, doprowadzając przy tym do wyeliminowania innych wykonawców w sposób, który nie prowadzi do zachowania zasady przejrzystości postępowania i faworyzuje wyłącznie jednego producenta. Stanowi to podstawę do zaskarżenia postępowania do KIO. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie klamer/zatrzasków zamykających wykonanych z innego rodzaju materiału niekorodującego i odpornego na warunki atmosferyczne za wyjątkiem tworzyw sztucznych.

**WOJT**  
*Hubert Pasiak*  
.....  
Zamawiający

*ER BH*