



Zbuczyn, dnia 7 kwietnia 2025 r.

ZP.271.06.2025

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i montaż wiat przystankowych z OZE, urządzenie przystanków autobusowych, zakup i montaż wiat rowerowych, samoobsługowych stacji naprawy rowerów”

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zapewnienie oświetlenia wiaty poprzez instalację paneli fotowoltaicznych zintegrowanych z konstrukcją dachu wiaty, tj. panel fotowoltaiczny zainstalowany na dachu wiaty?

Odpowiedź

W Programie Funkcjonalno – Użytkowym Zamawiający opisał sposób oświetlenia poprzez lampy solarne, wyposażone w turbinę wiatrową oraz panel solarny, o mocy oprawy 30 – 35W, wysokość zawieszenia oprawy 6 m na słupie stalowym ocynkowanym dwustronnie na fundamencie betonowym z prefabrykatu. Zamawiający nie dopuszcza oświetlenia wiat poprzez instalację paneli fotowoltaicznych zintegrowanych z konstrukcją dachu wiaty, tj. panel fotowoltaiczny zainstalowany na dachu wiaty.

WÓJT
Hubert Pasiak
.....
Zamawiający

BR