

Zbuczyn, dn. 15.04.2021

GSK.W.47.2021

Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych
Bolesty 19
08-207 Olszanka

Warunki techniczne projektowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stary Krzesk dz. nr ewid. 1082; 90; 86; 849; 1080 oraz miejscowości Krzesk Majątek dz. nr ewid. 152; 182; 232 (gm. Zbuczyn)

1. Należy uzyskać pisemną zgodę/warunki techniczne właścicieli działek objętych budową sieci.
2. Należy opracować projekt przez osobę uprawnioną zgodnie z warunkami technicznymi, aktualnymi normami i przepisami prawa budowlanego. Projekt należy uzgodnić z administratorem sieci kanalizacyjnej - GSK Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie.
3. Sieć kanalizacyjną zaprojektować:
 - sieć kanalizacyjna PVC Ø 200 w m. Stary Krzesk i Krzesk Majątek - włączenie do zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 w dz. nr ewid. 152 w m. Krzesk Majątek;
4. Sieć uzbroić w studnie PVC Ø 425 z włazem żeliwnym na połączeniach kanałów głównych oraz do włączania przykanalików.
5. Przejścia pod drogami, rowami i innymi przeszkodami wykonać w rurach osłonowych.
6. Trasy przewodów kanalizacyjnych należy projektować bez zbędnych załamów, zachowując przebieg prostoliniowy i równoległy do innego uzbrojenia terenu. Powinno się unikać nieuzasadnionego przechodzenia przewodów kanalizacyjnych z jednej strony pasa drogowego na drugą.
7. Zagłębienie kanału powinno zapewniać grawitacyjny odpływ ścieków z kondygnacji nadziemnych obiektów kanalizowanych/sąsiadujących.
8. Spadek kanału musi zabezpieczać uzyskanie minimalnej prędkości zapewniającej samooczyszczanie kanału. W przypadku konieczności zastosować kanał tłoczny i przepompownie ścieków.
9. Należy zachować minimalne zgodne z normą odległości przewodów kanalizacyjnych do obiektów budowlanych i podziemnego uzbrojenia terenu.
10. Materiały używane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.
11. Projektowany przebieg kanalizacji uzgodnić na naradzie koordynacyjnej ZUD.
12. Warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty ich wydania.

Sporządził:

Tomasz Borkowski
Gminna Spółka Komunalna
Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie

Zatwierdził:

Prezes Zarządu
Wojciech Biarda
Wojciech Biarda