

Zbuczyn, dnia 24.07.2025 r.

GMINA ZBUCZYN
08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1
REG: 71150257, NIP: 621 23 82 496
ZP.271.28.2025

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Zbuczyn”.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1

Czy akceptujecie Państwo fundament pod agregat z kostki brukowej?

Odpowiedź

Nie dopuszczamy fundamentu pod agregat z kostki brukowej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający może przejąć obowiązek wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno-rozruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta, wykonywanych przez autoryzowany serwis producenta?

Odpowiedź

Zamawiający będzie wykonywał okresowe przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno – rozruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
Jarosław Jasieński

Z up. WÓJTA
Zastępca Wójta Gminy
Zamawiający