

Zbuczyn, dnia 01 sierpnia 2025 r.

ZP.271.29.2025

### **Wyjaśnienia treści SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lucynów, gm. Zbuczyn”**

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ:

#### **Pytanie nr 1**

*Zamawiający wymaga zastosowania opraw o szczelności komory optycznej i komory elektrycznej na poziomie IP66/67 – Zwracamy uwagę, iż dla opraw oświetlenia ulicznego absolutnym standardem stosowanym przez zdecydowaną większość producentów jest szczelność na poziomie IP66. Parametr IP67 wymagany jest dla opraw pracujących w czasowym zanurzeniu co nie ma miejsca w przypadku opraw montowanych na słupach. Wymaganie szczelności IP67 nie ma w naszej ocenie uzasadnienia w realnych potrzebach Zamawiającego, a może prowadzić do ograniczenia konkurencji, gdyż taką szczelnością charakteryzują się oprawy jednego producenta. Wnosimy o wykreślenie wymagania szczelności dla komory optycznej i komory elektrycznej na poziomie IP67 i pozostawienie wymagania szczelności dla obu komór na poziomie IP66.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w powyższym zakresie.

**Z up. WÓJTA**  
*Michał Kowal*  
.....  
Zastępca Wójta Gminy  
Zamawiający