

Zbuczyn, dnia 6 sierpnia 2025 r.

ZP.271.29.2025

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lucynów, gm. Zbuczyn”

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie nr 1

Jakiej dokładniej części oprawy dotyczy szczelność IP66 a jakiej IP67?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby oprawa w całości posiadała szczelność minimum IP66.


WÓJT
Robert Pastak
.....
Zamawiający