

Zbuczyn, dnia 15 września 2025 r.

ZP.271.37.2025

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Borki-Wyrki”

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie

Proszę o informację co z ziemią z korytowania, ponieważ przedmiar nie zawiera nic na ten temat.

Odpowiedź

W rozdz. III – Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacji Warunków Zamówienia wskazano, że przewiduje się odwóz urobku na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez zamawiającego, co wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty.

Z up. WÓJTA
Michał Kowal
Zastępca Wójta Gminy

Zamawiający

42