



Zbuczyn, dnia 7.11.2025 r.

ZP.271.48.2025

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Zbuczyn”

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie nr 1

Czy na obiektach Zamawiającego, do których ma być podłączony agregat prądotwórczy jest zamontowana instalacja fotowoltaiczna? Ma to istotny wpływ na podłączenie i pracę agregatu prądotwórczego.

Odpowiedź

Na jednym z obiektów Zamawiającego jest zainstalowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,06 kW. Przy realizacji zamówienia należy przewidzieć rozwiązanie, które pozwoli na rozłączenie instalacji fotowoltaicznej podczas załączania agregatu prądotwórczego w przypadku braku napięcia w sieci oraz automatyczne załączanie instalacji fotowoltaicznej przy zakończeniu pracy agregatu prądotwórczego. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza stosowne zmiany do treści załącznika nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia i udostępnia je z dniem 7.11.2025 r.


.....
Zamawiający