



ZAKRES OBJĘTY ZAMÓWIENIEM

RZUT PIWNIC- instalacja oświetleniowa



LEGENDA	
	A1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP40, strumień świetlny oprowy 4000lm, moc: 50W.
	A2 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP40, strumień po przejściu przez żarzący optyczny: 4000lm, pobór mocy 50W.
	B1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP44, strumień źródła=1920lm, pobór mocy 24W.
	C1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP44, strumień świetlny po przejściu przez żarzący optyczny: 1870lm, pobór mocy 14W.
	D1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP65, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy: krok 1 – 5000lm / 34W, krok 2 – 4400lm / 29W, krok 3 – 3850lm / 24W, krok 4 – 3080lm / 19W.
	E1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP40, strumień po przejściu przez żarzący optyczny =3900lm, pobór mocy 30W.
	F1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP65, strumień po przejściu przez żarzący optyczny = 1560lm, inteligentny zasilacz LED z wyświetlaczem na wyświetlaczu, możliwość zmiany strumienia światła, oprowy wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień światła oprowy w zależności od ilości światła naturalnego, pobór mocy: 11W.
	G1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED typu nasłonecznik, IP65, strumień po przejściu przez żarzący optyczny =1800lm, pobór mocy 17W.
	H1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP65, moc oprowy: 16W, strumień światłowy: 1128lm.
	EW1 – Oprawa świecowa/np LED, jednostronna, z pakietem, IP42, dwustronna, pobór mocy 5W.
	AW1 – Oprawa oświetleniowa na montaż nastradowy, IP42, pobór mocy 5W, strumienia min. 361lm
	AW2 – Oprawa oświetleniowa na montaż nastradowy, IP42, pobór mocy maks. 5W, strumienia min. 330lm
	AW3 – Oprawa oświetleniowa LED, IP65, pobór mocy maks. 7,5W, strumień po przejściu przez żarzący optyczny =900lm dla oprowy SE oraz 250lm dla oprowy SA.
	AW4 – Oprawa oświetleniowa LED, IP65, pobór mocy maks. 4,5W, strumień po przejściu przez żarzący optyczny =1000lm.
	Gaźnik rucnu i doceadki
	Gaźnik 1-bieg p/ł IP44
	Gaźnik 2-bieg p/ł IP44
	Gaźnik schodowy p/ł IP44
	Gaźnik 1-bieg p/ł IP20
	Gaźnik 2-bieg p/ł IP20
	Gaźnik schodowy p/ł IP20
	Gaźnik schodowy podwójny p/ł IP20
	Przycisk p/ł IP20

1. Należy zaspokoić potrzeby i hygieniczne oraz urządzeń p.o. (światła, RCP itp.), instalacje uniemożliwiające w ich pobliżu (do 2 metrów) oparcie smyczy.

ZAMAWIAJĄCY: GMINA ZBUCZYŃ UL. JANA PAWŁA II 1 08-106 ZBUCZYŃ			
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA : BIURO ARCHYTEKTONICZNE JANUSZ LEWOWSKI UL. AGATOWA 20/32 20-571 LUBLIN			
NAZWA ZADANIA: Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Zbuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku.			
OBJEKT: BUDYNEK URZĘDU GMINY W ZBUCZYŃ ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn JEDN. EWID.: 142613_2 OBRĘB: 0043 NR DZIAKI: 1490/2			
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY - instalacja świetlenia			
PROJEKTANT: mgr inż. Monika Sęgała		Probie:	
Wygenerował: ULB.02.43.PW.06.12 Sprawdził: mroz w zakt.06.12 Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marek Chabóra		Probie:	
Wygenerował: ULB.02.43.PW.06.12 Sprawdził: mroz w zakt.06.12 Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne			
DATA:	NR RVS:	REW:	SKALA:
08.2024	E-01		1:100

ZAKRES OBJĘTY ZAMÓWIENIEM

The diagram is a detailed architectural floor plan of a building, likely a school or administrative building, showing various rooms and their layouts. The plan is oriented with a north arrow pointing towards the top right. The building is divided into several sections, with a specific area highlighted by a purple rectangle on the left side, labeled 'ZAKRES OBJĘTY ZAMÓWIENIEM' (Scope of the Order).

Rooms and Areas:

- STREFA OBSŁUGI KLIENTA** (Client Service Area): Located at the top left, containing several desks and chairs.
- BIUROWE** (Offices): Multiple rooms throughout the plan, some labeled with room numbers like 0.13, 0.16, 0.17, 0.19, 0.20, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.40, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.50, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.60, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.70, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.80, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.90, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 2.00, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 3.00, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.5


LEGENDA	
	A1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP40, strumień świetny oprawy: 4000lm, moc 36W.
	A2 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP40, strumień po przejściu przez zespół optyczny: 4000lm, pobór mocy 36W.
	B1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP44, strumień źródła=1920lm, pobór mocy 24W.
	C1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP44, strumień świetny po przejściu przez zespół optyczny: 1870lm, pobór mocy 14W.
	D1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP65, ręczna regulacja strumienia świetlnego i mocy, krok 1 – 5000lm / 34W, krok 2 – 4400lm / 29W, krok 3 – 3850lm / 24W, krok 4 – 3080lm / 19W.
	E1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP40, strumień po przejściu przez zespół optyczny =3900lm, pobór mocy 30W.
	F1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP65, strumień po przejściu przez zespół optyczny = 1560lm, inteligentny zasilacz LED z wyświetlaczem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, pobór mocy 11W.
	G1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED typu osłonecznik, IP68, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1800lm, pobór mocy 17W.
	H1 – Oprawa oświetleniowa na źródło LED, IP65, moc oprawy: 16W, strumień świetny: 1128lm.
	EW1 – Oprawa emulacyjna LED, jednostronna, z paklogramem, IP42, dwuzadaniowa, pobór mocy 5W.
	AM1 – Oprawa emulacyjna LED do montażu nastropowego, IP42, pobór mocy maks. 5W, strumieńlm min. 351lm
	AM2 – Oprawa emulacyjna LED do montażu nastropowego, IP42, pobór mocy maks. 5W, strumieńlm min. 350lm
	AM3 – Oprawa emulacyjna LED, IP65, pobór mocy maks. 7,5W, strumień po przejściu przez zespół optyczny =500lm do procy SE, oraz 250lm do procy SA.
	AM4 – Oprawa emulacyjna LED, IP65, pobór mocy maks. 4,5W, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1000lm.
	Guzikik ruchu i obecności
	czujnik 1-bieg p./t. IP44
	czujnik 2-bieg p./t. IP44
	czujnik srodoowy p./t. IP44
	czujnik 1-bieg p./t. IP20
	czujnik 2-bieg p./t. IP20
	czujnik srodoowy p./t. IP20
	czujnik schodowy podwójny p./t. IP20
	Przycisk p./t. IP20

UWAGA:
1. Należy zwrócić uwagę na identyfikację hydrantów oraz urządzeń p.poż. (GSM, ROP itp.), następnie umieścić w ich pobliżu (do 2 metrów) oprow. awaryjne.
2. Należy zwrócić uwagę na pomieszczenia, w których do zastosowania służy.

PRZECIWDZIAŁCĄ DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWDZIAŁOWYCH <i>mgr inż. Łukasz Siegała Nr uwg. 642/2015</i> 14.08.2024. <i>Tamara</i> Zgodność projektu z wytycznymi dotyczącymi pracochronu i ochrony środowiska stwierdzam bez uwag <i>[Signature]</i> z uwagami			
ZAMAWIAJĄCY: GMINA ZBUCZYN UL. JANA PAWŁA II 1 08-106 ZBUCZYN			
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: BIURO ARCHITEKTONICZNE JANUSZ LEWOWSKI UL. AGATOWA 20/32 20-571 LUBLIN			
NAZWA ZWIĄZANA: Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Zbuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku.			
OBJEKT: BUDYNEK URZĘDU GMINY W ZBUCZYNIE ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn JEDN. EWID.: 142613_2 OBJĘTOŚĆ: 0043 NR DZIAŁKI: 1490/2			
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU- instalacja oświetlenia			
PROJEKTANT: mgr inż. Monika Sigała		Podpis: <i>[Signature]</i>	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marek Chabóra		Podpis: <i>[Signature]</i>	
Nr uprawnień LUB/034/PWE/12 Nz uprawnień LUB/034/PWE/12 Specjalność: Instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
DATY:		SKALA:	
NR RYS.: REV.:		1:100	
08.2024 E-02			

RZUT PIWNIC- instalacje elektryczne

ZAKRES OBJĘTY ZAMÓWIENIEM



LEGENDA	
—f8	Gniazdo 2x2P+Z
—f8	Gniazdo 2x2P+Z IP44
—f8	Wypust 1-fazowy
—f8	Wypust 3-fazowy
—f8	Tablica rozdzielcza
—f8	Szafa sieci LAN
—f8	Przebieg uziemienia PMP
—f8	Signalizator zasilający PMP
—f8	2xGniazdo 230V ogólne
—f8	2xGniazdo 230V DATA
—f8	2xGniazdo RJ45
—f8	4xGniazdo 230V ogólne
—f8	4xGniazdo 230V DATA
—f8	6xGniazdo 230V ogólne
—f8	6xGniazdo 230V DATA
—f8	8xGniazdo RJ45
—f8	Przebieg podłogowy
—f8	Przebieg korytarzy
—f8	Transformator
—f8	Lampa z buciem
—f8	Korytko kablowe elektryczne
—f8	Lampa kablowe techniczne
—f8	Kontroler drzwiowy
—f8	Czytnik zbliżeniowy kart
—f8	Elektronika
—f8	Kontroler
—f8	Kamera wewnętrzna 5-MP 1/2.7

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA ZBUCZYN
UL. JANA PAWŁA II 1
08-106 ZBUCZYN

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
BIURO ARCHITEKTURALNE JANUSZ LEWOWSKI
ul. AGATOWA 20/32
20-571 LUBLIN

NACZNA ZADAWCA:
Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Zbuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku.

OBJEKT:
BUDYNEK URZĘDU GMINY W ZBUCZYNIE
ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn
JEON. EWID.: 0043
OBRĘB: 1490/2
NR DZIAŁKI: 1490/2

STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PIWNIC- instalacje elektryczne

PROJEKTANT:
mgr inż. Monika Sągala
Specjalność: instal. w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Marek Chabóra
Specjalność: instal. w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: 08.2024

NR RYS: E-05

REW.:


SKALA: 1:100

Podpis:

Podpis:

RZUT PARTERU- instalacje elektryczne

ZAKRES OBJĘTY ZAMÓWIENIEM



LEGENDA	
—f8	Gniazdo 2x2P+L
—f8	Gniazdo 2x2P+L IP44
—f8	Wypust 1-fazowy
—f8	Wypust 3-fazowy
—f8	Tablica rozdzielcza
—f8	Stacja sieci LAN
—f8	Przełącznik uruchamiający PWP
—f8	Signalizator zadziałania PWP
PEL.1	2-gniazdo 230V ogólne 2-gniazdo 230V DATA 2-gniazdo RJ45
PEL.2	4-gniazdo 230V ogólne 4-gniazdo 230V DATA 4-gniazdo RJ45
PEL.3	6-gniazdo 230V ogólne 6-gniazdo 230V DATA 6-gniazdo RJ45
PEL.4	8-gniazdo 230V ogólne 8-gniazdo 230V DATA 8-gniazdo RJ45
—f8	Przełącznik podłogowy
—f8	Przełącznik kaskowy
—f8	Transformator
—f8	Lampa z buczkiem
—f8	Korpus kablowy elektryczny
—f8	Lampa kablowa taśmowa
—f8	Kontroler drzwiowy
—f8	Czytnik zbliżeniowy kart
—f8	Elektryczny
—f8	Kontaktny
—f8	Kamera wewnętrzna 5-MP 1/27"

RZECZODZIAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. Łukasz Sogółka Nr wp. 6467018

16.08.2024.

Zgodność projektu z przepisami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzona
bez uwag

z uwagami

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA ZŁUCZYN
UL. JANA PAWŁA II 1
08-106 ZŁUCZYN

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
BIURO ARCHITEKTONICZNE JANUSZ LEWOWSKI
UL. AGATOWA 20/32
20-571 LUBLIN

NAMNA ZADANIA:
Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Złuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku.

OBIEKT:
BUDYNEK URZĘDU GMINY W ZŁUCZYNIE
UL. JANA PAWŁA II 1, 08-106 ZŁUCZYN
JEDN. EWID.: 142613_2
OBREB: 0043
NR DZIAŁKI: 1490/2

STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

NAMNA RYSUNKU:

RZUT PARTERU- instalacje elektryczne


PROJEKTANT:
mgr inż. Monika Sogółka
Nr uprawnień LUB.0243.PW.02.22
Specjalność: instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Marek Chabóra
Nr uprawnień LUB.0243.PW.02.22
Specjalność: instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: 08.2024 NR RYS: E-06 REV: SKALA: 1:100

RZUT I PIĘTRO - instalacje elektryczne

ZAKRES OBJĘTY ZAMÓWIENIEM




LEGENDA	
	Główny 2x2P+Z
	Główny 2x2P+Z IP44
	Wypust 1-fazowy
	Wypust 3-fazowy
	Tabela rozdzielcza
	Szafa sieci LAN
	Przełącznik uruchamiający PMP
	Signalizator zasilania PMP
	2-główny 230V ogólny 2-główny 230V DATA 2-główny RI45
	4-główny 230V ogólny 4-główny 230V DATA 4-główny RI45
	6-główny 230V ogólny 6-główny 230V DATA 6-główny RI45
	8-główny 230V ogólny 8-główny 230V DATA 8-główny RI45
	Przełącznik podciągowy
	Przełącznik kasujący
	Transformator
	Lampa z buczkiem
	Karty kablowe elektryczne
	Lampa kablowe telefoniczne
	Kontroler drzwiowy
	Czytnik zbliżeniowy kart
	Elektrozawora
	Kontroler
	Kamera wewnętrzna 5-MP 1/2.7"

ZAMAWIAJĄCY: GMINA ZBUCZYN UL. JANA PAWŁA II 1 08-106 ZBUCZYN			
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: BIURO ARCHITEKTONICZNE JANUSZ LEWOWSKI UL. AGATOWA 20/32 20-571 LUBLIN			
NAZWA ZADANIA: Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Zbuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku.			
OBJEKT: BUDYNEK URZĘDU GMINY W ZBUCZYNIE ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn JEDN. EWID.: 142613_2 OBRĘB: 0043 NR DZIAŁKI: 1490/2			
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
NAZWA RYSUNKU: RZUT I PIĘTRO - instalacje elektryczne			
PROJEKTANT: mgr inż. Monika Sągala Nr uprawnień LUB/034/PWB/22 Specjalność: instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		Podpis: 	
SPRAWOZDAJĄCY: mgr inż. Marek Chłabora Nr uprawnień LUB/034/PWB/12 Specjalność: instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		Podpis: 	
DATA: 08.2024	NR RYS. E-07	REW.:	SKALA: 1:100

RZUT PODDASZA- instalacje elektryczne

ZAKRES OBJĘTY ZAMÓWIENIEM



LEGENDA	
	Głównie 2x2P+2
	Głównie 2x2P+2 IP44
	Wypust 1-fazowy
	Wypust 3-fazowy
	Taśmowa rozdzielcza
	Stacja sieci LAN
	Przełącznik uruchamiający PMP
	Signalizator zasilania PMP
	2xGłównie 230V ogólnie 2xGłównie 230V DATA 2xGłównie RI45
	4xGłównie 230V ogólnie 4xGłównie 230V DATA 4xGłównie RI45
	6xGłównie 230V ogólnie 6xGłównie 230V DATA 6xGłównie RI45
	8xGłównie 230V ogólnie 8xGłównie 230V DATA 8xGłównie RI45
	Przełącznik podgłówny
	Przełącznik kasalacyjny
	Transformator
	Lampa z buciakiem
	Kartyto kablowe elektryczne
	Lampa kablowe telefoniczne
	Kontroler drzwiowy
	Czytnik zbliżeniowy kart
	Elektrozwozowa
	Kontroler
	Kamera wewnętrzna 5-MP 1/2,7"

ZAMAWIAJĄCY: GINIA ZBUCZYN UL. JANA PAWŁA II 1 08-106 ZBUCZYN	JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
NADANY ZADANIU: BIURO ARCHITECTONICZNE JANUSZ LEWOWSKI UL. AGATOWA 20/32 20-571 LUBLIN	
OPIS: BUDYNEK URZĘDU GMINY W ZBUCZYNIE ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn JEDN. EWID.: 142613_2 OBRĘB: 0043 NR DZIAŁKI: 1490/2	
SPROSIBUJĄCY: Proszę udzielić pozwolenia na wybudowanie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku.	


STADIUM PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA: ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU: RZUT PODDASZA- instalacje elektryczne

PROJEKTANT:
mgr inż. Monika Sagala
Nr uprawnień: LUB/0334/P-WBE/PZ
Specjalność: instal. w zakresie szerz. instalacji | urządzeń elektrycznych
elektroniki i trybaczyn

Podpis: 

SPRAWOZDAJACI: mgr inż. Marek Chabrota			Podpis: 
Nr uprawnień: LIU/02/24/PW/02/17 Stwierdzenie o wydatkach: nieobecny uzupełnił elektronicznie: i elektronicznie pomyślnie			
DATA:	NR RYS:	REW:	SKALA:
08.2024	E-08		1:100

SCHEMAT ZASILANIA



ZAMAWIAJĄCY: GMINA ZBUCZYN UL. JANA PAWŁA II 1 08-106 ZBUCZYN			
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: BIURO ARCHITEKTONICZNE JANUSZ LEWOWSKI ul. AGATOWA 20/32 20-571 LUBLIN			
NAZWA ZADANIA: Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Zbuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku.			
OBJEKT: BUDYNEK URZĘDU GMINY W ZBUCZYNIE ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn JEDN. EWID.: 142613_2 OBREB: 0043 NR DZIAŁKI: 1490/2			
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIE			
PROJEKTANT: mgr inż. Monika Sęgała Nr uprawnień LU8/0324/PWA/E/22 Specjalność: instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Podpis: 		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marek Chabóra Nr uprawnień LU8/0343/PWA/E/12 Specjalność: instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Podpis: 		
DATA: 08.2024	NR RYS: E-10	REW: 	SKALA: B/S