

IN.271.09.2020

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.09.2020. Nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego w dniu 30.03.2020 r. zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści:

#### **Pytanie nr 1:**

Proszę o podanie ilości w m2 robót poinstalacyjnych malarskich związanych z wymianą instalacji elektrycznej.

Opisanie w kosztorysie jako 1 kpl jest bardzo ogólnikowo przyjęte i może mieć to duże znaczenie przy kalkulacji ceny.

Firma nie wie czy ma przemaalować całe sufity i ściany, czy tylko bruzdy na sufitach i ścianach.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zgodnie z zapisami projektów budowlanych: „Wykucia pod nową instalację ułożoną pod tynk należy naprawić i wykucia pomalować w całości na sufitach, na ścianach malowania dokonać pasami ok. 10cm w kolorach odpowiadających istniejącym kolorom ścian” powyższe zapisy w załącznikach do SIWZ:

- nr 8.1 w projekcie pn. „zbuczyn elektryka”; w pkt. 3.1.

- nr 8.2 w projekcie pn. „czuryły elektr”; w pkt. 3.1.

- nr 8.3 w projekcie pn. „borki wyrki elektryka” w pkt. 3.1.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami SIWZ przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy, poglądowy i nie stanowią podstawy wyceny ofert Wykonawcy. Wszelkie roboty ewentualnie nie uwzględnione w przedmiarach, ale obejmujące zakres wskazany w projektach budowlanych czy też STWiOR. Wykonawca musi uwzględnić (wycenić) w ofercie i wykonać je w ramach ofertowej ceny ryczałtowej.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

  
**WOJT**  
Tomasz Napunowicz