ZESTAWIENIE STOLARKI

Skala: 1:100

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OZN. NA RYSUNKU		DZ1		DZ2		DZ3				DW1		DW2											
OZN. WYROBU		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE				DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE											
SCHEMAT																									
Wymiary w świetle ościeżnicy [mm]	S	900+400		900+400		900+200		900+400		900		900		900		900		900		900		800	
	H	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2000		2000		2000		2000		2000	
Wymiary w świetle ościeży od stanu surowego [mm]	So	1600		1600		1400		1600		1100		1100		1040		1040		940		1000		1000	
	Ho	3000		2100		2100		2100		2100		2100		2050		2050		2050		2050		2050	
Kierunek otwierania		Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe		Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe
PARTER		–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	4	4	2	1	–	1	2	3	–	1	1	1
SUMA		1		1		1		1		1		1		8		3		1		5		1		2	
		– drzwi zewnętrzne duminiowe, ramy z profili ocieplanych, szklenie zespolone, szkło termoizolacyjne, bezpieczne, Uo=1,3W/mK – szerokość przejścia w drzwiach w świetle otwarcia jednego skrzydła 90cm; – wysokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego skrzydła 205cm;		– drzwi zewnętrzne duminiowe, ramy z profili ocieplanych, wypełnienie z panela, Uo=1,3W/mK – szerokość przejścia w drzwiach w świetle otwarcia jednego skrzydła 90cm; – wysokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego skrzydła 205cm;		– drzwi zewnętrzne duminiowe, ramy z profili ocieplanych, wypełnienie z panela, Uo=1,3W/mK – szerokość przejścia w drzwiach w świetle otwarcia jednego skrzydła 90cm; – wysokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego skrzydła 205cm;		– drzwi stalowe – szerokość przejścia w drzwiach w świetle otwarcia jednego skrzydła 90cm; – wysokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego skrzydła 205cm;		– drzwi wewnętrzne duminiowe, ramy z profili nieocieplanych, szklenie zespolone, szkło bezpieczne – szerokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego jednego skrzydła 90cm; – wysokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego skrzydła 205cm;		– drzwi wewnętrzne duminiowe, ramy z profili nieocieplanych, szklenie zespolone, szkło bezpieczne – szerokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego jednego skrzydła 90cm; – wysokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego skrzydła 205cm; – drzwi ppoż. EI 30S		– drzwi wewnętrzne płytowe – szerokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego jednego skrzydła 90cm; – wysokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego skrzydła 200cm; – drzwi ppoż. EI 30		– drzwi wewnętrzne płytowe – szerokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego jednego skrzydła 90cm; – wysokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego skrzydła 200cm; – samozamykacz; – drzwi ppoż. EI 30		– drzwi wewnętrzne płytowe – szerokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego jednego skrzydła 80cm; – wysokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego skrzydła 200cm; – samozamykacz; – drzwi ppoż. EI 30		– drzwi wewnętrzne płytowe – szerokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego jednego skrzydła 90cm; – wysokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego skrzydła 200cm;		– drzwi wewnętrzne płytowe – szerokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego jednego skrzydła 90cm; – wysokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego skrzydła 200cm;		– drzwi wewnętrzne płytowe – szerokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego jednego skrzydła 80cm; – wysokość przejścia w drzwiach w świetle otwartego skrzydła 200cm;	

UWAGA !
WYKONAWCA STOLARKI JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA INWENTARYZACJI OTWORÓW NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZN. NA RYSUNKU		OZ1	OZ2	OZ3	OZ4	OZ5	OZ6	OZ7	OZ8	OZ8
OZN. WYROBU		OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO
SCHEMAT										
Wymiary w świetle ościeży od stanu surowego [mm]	So	1900	2000	850	1200	600	1400	1750	1480	1100
	Ho	2200	1800	650	1400	700	1800	1800	1600	1800
ILOŚĆ		12	1	2	1	2	8	1	1	2
		– okno PCV – szyba zespolona przezroczysta biała – u min. =0,9 w/mK	– okno PCV – szyba zespolona przezroczysta biała – u min. =1,3 w/mK – okno napowietrzające zgodne z projektem oddymiania klatki schodowej	– okno PCV – szyba zespolona przezroczysta biała – u min. =1,4 w/mK	– okno PCV – szyba zespolona przezroczysta biała – u min. =1.4 w/mK	– okno PCV – szyba zespolona przezroczysta biała – u min. =0,9 w/mK	– okno PCV – szyba zespolona przezroczysta biała – u min. =0,9 w/mK	– okno PCV – szyba zespolona przezroczysta biała – u min. =0,9 w/mK – okno oddymiające zgodne z projektem oddymiania klatki schodowej	– okno PCV – szyba zespolona przezroczysta biała – u min. =0,9 w/mK	– okno PCV – szyba zespolona przezroczysta biała – u min. =0,9 w/mK

UWAGA !
WYKONAWCA STOLARKI JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA INWENTARYZACJI OTWORÓW NA BUDOWIE

PROJEKT
pracownia projektowa
Piotr Garbacik
ul. ks. St. Brzóski 9A/16, 21-400 Łuków
tel. 501528029 e-mail: pg.projekt@op.pl

OBIEKT: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ADRES: dz. nr ew. 421/3, j. ewid. Zbuczyn 142613_2, obręb ewid. Tchórzew 0036

INWESTOR: Gmina Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn

BRANŻA: ARCHITEKTURA

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Andrzej FILIPIUK	52/LOIA/09	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Piotr GARBACIK	LUB/0058/POOK/10	
PR. SPRAWDZ.	mgr inż. arch. Magdalena RAFALSKA	2/02/OL	

RYSUNEK	SKALA	BRANŻA/NR RYS.
ZESTAWIENIE STOLARKI	1:100	A-PB-08
STADIUM	DATA	NR STR.
PROJEKT BUDOWLANY	06.2018	

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie pracowni projektowej PG PROJEKT, podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz powielanie opracowania bez zgody autora – zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

P.G.