

IN.271.07.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IN.271.07.2018, Nazwa zadania: Budowa boiska szkolnego w Zbuczynie.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Informujemy, iż dla nawierzchni sportowych zewnętrznych nie obowiązuje w aktualnym stanie prawnym rekomendacja techniczna. Aprobaty techniczne oraz Rekomendacje techniczne nie są już wydawane. Obecnie wydawane są krajowe oceny techniczne (KOT) przez co należy rozumieć udokumentowaną, pozytywną ocenę właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. a Prawo budowlane (Dz.U z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie stosowany. Natomiast z zapisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wynika, iż dla nawierzchni syntetycznych wykonywanych „in situ” czyli na placu budowy wystarczy aby produkt posiadał aktualne badania na zgodność z normą EN 14877:2014

Prosimy zatem o odstąpienie od wymogu posiadania w/w dokumentu na nawierzchnię poliuretanową.

Odpowiedź:

Wskazane w SIWZ dokumenty są wymagane przez Zamawiającego jako potwierdzenie jakości i parametrów techniczno-użytkowych oferowanej nawierzchni poliuretanowej.

Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających zgodność nawierzchni poliuretanowej z normą PN EN 14 877-2014-02. Nie jest wymagane aby nawierzchnia posiadała aprobaty techniczne oraz rekomendacje techniczne, jeżeli utraciły one swą ważność a nie są już wydawane przez ITB, należy w takim wypadku przedstawić Krajowe Oceny Techniczne ITB (KOT).

WÓJT
Tomasz Kamiński