

**IN.271.12.2015**

Zbuczyn, 07.09.2015.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IN.271.12.2015.

Nazwa zadania: **Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cielemęc**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **Pytanie nr 1**

*Nawiązując do przetargu na modernizację drogi gminnej w miejscowości Cielemęc proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji:*

*W załączniku nr 2 "Przedmiar" jest zapis pkt 3 "Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - grubość warstwy 10cm."*

*Jak mam rozumieć ww zapis?*

*W treści siwz jak i w projekcie umowy jest mowa o jednej warstwie 10cm.*

*Proszę o wyjaśnienie.*

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

*Zamawiający wymaga wykonania jednej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu.*

Treść pytań i odpowiedzi staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Z up. WÓJTA**

*Dariusz Łobielkowski*  
Zastępca Wójta Gminy

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy