

Zbuczyn, 23.07.2015 r.

IN.271.08.2015

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.08.2015 Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa - etap II”.

W związku z zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielam odpowiedzi:

Pytanie

W związku z planowaną rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz budową pompowni P1 w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa - etap II proszę o informację o aktualnym monitoringu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada monitoringu na wybudowanym dotychczas odcinku kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Wybudowana przepompownia P1 ma być przystosowana do zainstalowania zdalnego monitoringu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. WÓJTA

Dariusz Regielkowski
Zastępca Wójta Gminy

Kierownik Zamawiającego